



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 12/04/2017 a 12/04/2017

Cliente: AGORAA HORTIFRUTI LTDA -
Obra: PISO POLIDO - LOJA DA PRAIA DO CANTO
Endereço: RUA JOAQUIM LIRIO, 76

Contrato

AC7400

Certificado N°

061819

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15321

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO POLIDO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000078765	2	PISO POLIDO	12/04/17	10/05/17	28	100	34,6
				10/05/17	28		36,9
000078766	2	PISO POLIDO	12/04/17	10/05/17	28	110	39,5
				10/05/17	28		41,8
000078769	2	PISO POLIDO	12/04/17	10/05/17	28	140	37,5
				10/05/17	28		38,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/06/2017