



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/10/2018 a 10/10/2018

Cliente: VIX ONE EMPREENDIMENTOS I  
Obra: GRAND PARC RESIDENCIAL  
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 58

**Contrato**

AC7768

**Certificado N°**

067748

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15498

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	FLOW	REFORCO	Natural	Brita	PL	SP
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006653	1	REFORCO	05/10/18	12/10/18	7	675	25,2
000006689	1	REFORCO	09/10/18	16/10/18	7	710	28,6
000006703	1	REFORCO	10/10/18	17/10/18	7	695	26,3
000006704	1	REFORCO	10/10/18	17/10/18	7	690	26,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

30/10/2018