



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/10/2018 a 22/10/2018

Cliente: VIX ONE EMPREENDIMENTOS I  
Obra: GRAND PARC RESIDENCIAL  
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 58

**Contrato**

AC7768

**Certificado N°**

067972

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15498

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	FLOW	REFORCO	Natural	Brita	PL	SP
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006808	1	REFORCO	19/10/18	26/10/18	7	690	23,1
000006810	1	REFORCO	19/10/18	26/10/18	7	685	21,2
000006820	1	REFORCO	22/10/18	29/10/18	07	695	21,2
000006823	1	REFORCO PORTAO 03	22/10/18	29/10/18	07	685	22,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

30/10/2018