



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/08/2018 a 28/08/2018

Cliente: EMPREENDIMENTO PRAIA DE I  
Obra: ED. CITY OFF LAWTON  
Endereço: ROD.DO SOL S/N LOTE 4 E 5 QD30

**Contrato**

069408

**Certificado N°**

067165

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15484

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017574	2	LAJE	28/08/18	03/09/18 25/09/18	06 28	120	21,4 0,0
000017575	1	LAJE	28/08/18	03/09/18	06	125	20,1
000017576	1	LAJE	28/08/18	03/09/18	06	130	20,9
000017577	1	LAJE	28/08/18	03/09/18	06	140	20,3
000017578	1	LAJE	28/08/18	03/09/18	06	120	21,5
000017579	1	LAJE	28/08/18	03/09/18	06	130	20,0
000017580	1	LAJE	28/08/18	03/09/18	06	140	21,9
000017581	1	LAJE	28/08/18	03/09/18	06	110	26,6
000017583	1	LAJEW	28/08/18	03/09/18	06	100	18,6
000017584	1	LAJE	28/08/18	03/09/18	06	110	20,4
000017586	1	LAJE	28/08/18	03/09/18	06	130	20,8
000017588	1	LAJE	28/08/18	03/09/18	06	120	20,7
000017589	1	LAJE	28/08/18	03/09/18	06	100	20,9
000017590	1	LAJE	28/08/18	03/09/18	06	120	19,3
000017592	1	LAJE	28/08/18	03/09/18	06	100	21,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/09/2018