



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/10/2018 a 11/10/2018

Cliente: EMPREENDIMENTO PRAIA DE I
Obra: ED. CITY OFF LAWTON
Endereço: ROD.DO SOL S/N LOTE 4 E 5 QD30

Contrato

069408

Certificado N°

067746

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15484

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018221	1	LAJE	11/10/18	16/10/18	05	110	21,9
000018223	1	LAJE	11/10/18	16/10/18	05	125	21,6
000018224	1	LAJE	11/10/18	16/10/18	05	120	21,2
000018225	1	LAJE	11/10/18	16/10/18	05	120	20,7
000018226	1	LAJE	11/10/18	16/10/18	05	130	20,2
000018227	2	LAJE	11/10/18	16/10/18 18/10/18	05 07	140	17,4 23,8
000018228	1	LAJE	11/10/18	16/10/18	05	120	21,2
000018229	1	LAJE	11/10/18	16/10/18	05	130	20,6
000018234	1	LAJE	11/10/18	16/10/18	05	110	20,4
000018237	2	LAJE	11/10/18	16/10/18 18/10/18	05 07	140	19,6 24,2
000018238	1	LAJE	11/10/18	16/10/18	05	120	20,1
000018242	1	LAJE	11/10/18	16/10/18	05	130	20,4
000018244	1	LAJE	11/10/18	16/10/18	05	125	20,3
000018245	1	LAJE	11/10/18	16/10/18	05	130	21,8
000018250	1	LAJE	11/10/18	16/10/18	05	130	20,1
000018252	2	LAJE	11/10/18	16/10/18 18/10/18	05 07	125	18,4 23,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/10/2018