



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/01/2018 a 30/01/2018

Cliente: SPE SPAZIO MOREIRA LIMA E  
Obra: OBRA 151 - SPAZIO MOREIRA LIMA  
Endereço: AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 481 // 51.

**Contrato**

AC7550

**Certificado N°**

064891

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:14794

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003359	2	LAJE	30/01/18	05/02/18 27/02/18	06 28	130	19,8 44,8
000003360	2	LAJE	30/01/18	05/02/18 27/02/18	06 28	120	20,0 46,9
000003361	2	LAJE	30/01/18	05/02/18 27/02/18	06 28	120	20,4 47,2
000003366	2	LAJE	30/01/18	05/02/18 27/02/18	06 28	130	19,8 46,3
000003368	2	LAJE	30/01/18	05/02/18 27/02/18	06 28	115	22,1 50,9
000003370	2	LAJE	30/01/18	05/02/18 27/02/18	06 28	130	21,1 48,9
000003371	2	LAJE	30/01/18	05/02/18 27/02/18	06 28	120	20,5 49,4
000003372	2	LAJE	30/01/18	05/02/18 27/02/18	06 28	115	21,6 50,1
000003374	2	LAJE	30/01/18	05/02/18 27/02/18	06 28	125	20,9 41,0
000003375	2	LAJE	30/01/18	05/02/18 27/02/18	06 28	125	22,2 45,4
000003377	2	LAJE	30/01/18	05/02/18 27/02/18	06 28	110	23,2 46,2
000003379	2	LAJE	30/01/18	05/02/18 27/02/18	06 28	120	24,2 49,6
000003380	2	LAJE	30/01/18	05/02/18 27/02/18	06 28	125	22,7 43,4
000003382	2	LAJE	30/01/18	05/02/18 27/02/18	06 28	120	21,0 41,2
000003384	2	LAJE	30/01/18	05/02/18 27/02/18	06 28	120	23,6 44,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

26/10/2018