



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/02/2018 a 07/02/2018

Cliente: SPE SPAZIO MOREIRA LIMA E
Obra: OBRA 151 - SPAZIO MOREIRA LIMA
Endereço: AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 481 // 51.

Contrato

AC7550

Certificado N°

064938

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15101

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003431	2	LAJE	07/02/18	12/02/18 07/03/18	05 28	120	27,4 42,9
000003432	2	LAJE	07/02/18	12/02/18 07/03/18	05 28	130	26,7 45,1
000003434	2	LAJE	07/02/18	12/02/18 07/03/18	5 28	130	28,0 49,2
000003435	2	LAJE	07/02/18	12/02/18 07/03/18	05 28	115	32,8 49,4
000003436	2	LAJE	07/02/18	12/02/18 07/03/18	05 28	120	28,2 48,5
000003437	2	LAJE	07/02/18	12/02/18 07/03/18	05 28	130	29,7 48,7
000003438	2	LAJE	07/02/18	12/02/18 07/03/18	05 28	110	29,5 50,5
000003439	2	LAJE	07/02/18	12/02/18 07/03/18	05 28	130	29,7 55,6
000003440	2	LAJE	07/02/18	12/02/18 07/03/18	05 28	110	29,2 53,6
000003441	2	LAJE	07/02/18	12/02/18 07/03/18	05 28	100	30,2 51,8
000003442	2	LAJE	07/02/18	12/02/18 07/03/18	05 28	120	29,9 51,4
000003443	2	LAJE	07/02/18	12/02/18 07/03/18	05 28	110	29,4 49,4
000003444	2	LAJE	07/02/18	12/02/18 07/03/18	05 28	100	27,5 49,6
000003445	2	LAJE	07/02/18	12/02/18 07/03/18	05 28	110	30,8 51,4
000003446	2	LAJE	07/02/18	12/02/18 07/03/18	05 28	110	30,1 55,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/10/2018