



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/03/2018 a 07/03/2018

Cliente: SPE SPAZIO MOREIRA LIMA E  
Obra: OBRA 151 - SPAZIO MOREIRA LIMA  
Endereço: AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 481 // 51.

**Contrato**

AC7550

**Certificado N°**

065256

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15101

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003686	2	LAJE	07/03/18	12/03/18 04/04/18	5 28	120	31,6 54,8
000003687	2	LAJE	07/03/18	12/03/18 04/04/18	5 28	110	29,8 49,7
000003688	2	LAJE	07/03/18	12/03/18 04/04/18	5 28	125	30,6 53,3
000003689	2	LAJE	07/03/18	12/03/18 04/04/18	5 28	120	29,3 53,8
000003690	2	LAJE	07/03/18	12/03/18 04/04/18	5 28	125	28,6 53,2
000003691	2	LAJE	07/03/18	12/03/18 04/04/18	5 28	125	28,4 49,8
000003692	2	LAJE	07/03/18	12/03/18 04/04/18	5 28	115	28,6 52,7
000003693	2	LAJE	07/03/18	12/03/18 04/04/18	5 28	120	27,5 54,2
000003698	2	LAJE	07/03/18	12/03/18 04/04/18	5 28	120	29,6 44,9
000003699	2	LAJE	07/03/18	12/03/18 04/04/18	5 28	110	30,6 50,2
000003701	2	LAJE	07/03/18	12/03/18 04/04/18	5 28	100	31,7 52,6
000003702	2	LAJE	07/03/18	12/03/18 04/04/18	5 28	120	29,7 55,8
000003704	2	LAJE	07/03/18	12/03/18 04/04/18	5 28	120	30,0 43,0
000003707	2	LAJE	07/03/18	12/03/18 04/04/18	5 28	120	30,2 49,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

26/10/2018