



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/03/2018 a 20/03/2018

Cliente: SPE SPAZIO MOREIRA LIMA E
Obra: OBRA 151 - SPAZIO MOREIRA LIMA
Endereço: AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 481 // 51.

Contrato

AC7550

Certificado N°

065392

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15101

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003838	2	LAJE	20/03/18	26/03/18 17/04/18	6 28	120	35,1 50,4
000003839	2	LAJE	20/03/18	26/03/18 17/04/18	6 28	115	34,4 46,5
000003842	2	LAJE	20/03/18	26/03/18 17/04/18	6 28	110	31,8 48,0
000003845	2	LAJE	20/03/18	26/03/18 17/04/18	6 28	130	32,8 47,2
000003846	2	LAJE	20/03/18	26/03/18 17/04/18	6 28	130	30,1 47,9
000003847	2	LAJE	20/03/18	26/03/18 17/04/18	6 28	110	30,6 47,8
000003848	2	LAJE	20/03/18	26/03/18 17/04/18	6 28	120	31,1 50,6
000003849	2	LAJE	20/03/18	26/03/18 17/04/18	6 28	115	33,0 47,4
000003850	2	LAJE	20/03/18	26/03/18 17/04/18	6 28	120	28,9 50,2
000003851	2	LAJE	20/03/18	26/03/18 17/04/18	6 28	125	30,1 50,8
000003853	2	LAJE	20/03/18	26/03/18 17/04/18	6 28	130	30,1 49,4
000003854	2	LAJE	20/03/18	26/03/18 17/04/18	6 28	130	29,4 49,6
000003859	2	LAJE	20/03/18	26/03/18 17/04/18	6 28	130	31,6 51,3
000003860	2	LAJE	20/03/18	26/03/18 17/04/18	6 28	110	32,8 47,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/10/2018