



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/03/2018 a 29/03/2018

Cliente: SPE SPAZIO MOREIRA LIMA E
Obra: OBRA 151 - SPAZIO MOREIRA LIMA
Endereço: AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 481 // 51.

Contrato

AC7550

Certificado N°

065493

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15101

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003946	2	LAJE	29/03/18	03/04/18 26/04/18	5 28	130	33,1 45,6
000003947	2	LAJE	29/03/18	03/04/18 26/04/18	5 28	125	34,2 45,7
000003948	2	LAJE	29/03/18	03/04/18 26/04/18	5 28	110	31,9 46,5
000003950	2	LAJE	29/03/18	03/04/18 26/04/18	5 28	120	32,2 46,3
000003951	2	LAJE	29/03/18	03/04/18 26/04/18	5 28	120	33,2 47,8
000003952	2	LAJE	29/03/18	03/04/18 26/04/18	5 28	120	33,6 44,3
000003953	2	LAJE	29/03/18	03/04/18 26/04/18	5 28	135	32,2 44,0
000003954	2	LAJE	29/03/18	03/04/18 26/04/18	5 28	120	34,2 49,3
000003955	2	LAJE	29/03/18	03/04/18 26/04/18	5 28	110	35,2 46,5
000003956	2	LAJE	29/03/18	03/04/18 26/04/18	5 28	110	32,0 44,6
000003957	2	LAJE	29/03/18	03/04/18 26/04/18	5 28	120	34,3 44,6
000003958	2	LAJE	29/03/18	03/04/18 26/04/18	5 28	120	31,5 44,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/10/2018