



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/04/2018 a 11/04/2018

Cliente: SPE SPAZIO MOREIRA LIMA E  
Obra: OBRA 151 - SPAZIO MOREIRA LIMA  
Endereço: AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 481 // 51.

**Contrato**

AC7550

**Certificado N°**

065621

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15101

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004061	2	LAJE	11/04/18	16/04/18 09/05/18	5 28	120	32,2 49,6
000004067	2	LAJE	11/04/18	16/04/18 09/05/18	5 28	130	31,3 49,5
000004068	2	LAJE	11/04/18	16/04/18 09/05/18	5 28	125	31,4 50,0
000004069	2	LAJE	11/04/18	16/04/18 09/05/18	5 28	160	29,0 47,6
000004071	2	LAJE	11/04/18	16/04/18 09/05/18	5 28	130	29,1 47,7
000004074	2	LAJE	11/04/18	16/04/18 09/05/18	5 28	130	29,6 48,2
000004076	2	LAJE	11/04/18	16/04/18 09/05/18	5 28	130	29,5 50,2
000004077	2	LAJE	11/04/18	16/04/18 09/05/18	5 28	130	30,9 51,9
000004078	2	LAJE	11/04/18	16/04/18 09/05/18	5 28	130	29,1 49,2
000004081	2	LAJE	11/04/18	16/04/18 09/05/18	5 28	130	30,5 51,7
000004082	2	LAJE	11/04/18	16/04/18 09/05/18	5 28	130	31,4 48,6
000004084	2	LAJE	11/04/18	16/04/18 09/05/18	5 28	120	30,7 53,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

26/10/2018