



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/04/2018 a 20/04/2018

Cliente: SPE SPAZIO MOREIRA LIMA E
Obra: OBRA 151 - SPAZIO MOREIRA LIMA
Endereço: AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 481 // 51.

Contrato

AC7550

Certificado N°

065775

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15101

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004137	2	LAJE	20/04/18	25/04/18 18/05/18	05 28	120	32,8 48,8
000004139	2	LAJE	20/04/18	25/04/18 18/05/18	05 28	130	29,5 42,9
000004140	2	LAJE	20/04/18	25/04/18 18/05/18	05 28	140	31,1 49,5
000004141	2	LAJE	20/04/18	25/04/18 18/05/18	05 28	120	34,1 51,7
000004142	2	LAJE	20/04/18	25/04/18 18/05/18	05 28	130	29,6 52,4
000004147	2	LAJE	20/04/18	25/04/18 18/05/18	5 28	115	31,3 51,9
000004148	2	LAJE	20/04/18	25/04/18 18/05/18	5 28	120	30,7 50,4
000004150	2	LAJE	20/04/18	25/04/18 18/05/18	5 28	120	32,4 55,3
000004153	2	LAJE	20/04/18	25/04/18 18/05/18	5 28	125	30,2 49,9
000004156	2	LAJE	20/04/18	25/04/18 18/05/18	5 28	125	30,9 49,4
000004159	2	LAJE	20/04/18	25/04/18 18/05/18	5 28	110	31,0 52,3
000004160	2	LAJE	20/04/18	25/04/18 18/05/18	5 28	120	30,9 50,6
000004161	2	LAJE	20/04/18	25/04/18 18/05/18	5 28	115	28,9 50,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/10/2018