



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/04/2018 a 30/04/2018

Cliente: SPE SPAZIO MOREIRA LIMA E
Obra: OBRA 151 - SPAZIO MOREIRA LIMA
Endereço: AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 481 // 51.

Contrato

AC7550

Certificado N°

065844

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15101

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004248	2	LAJE	30/04/18	05/05/18	5	120	33,9
				28/05/18	28		54,2
000004251	2	LAJE	30/04/18	05/05/18	5	130	30,4
				28/05/18	28		56,6
000004254	2	LAJE	30/04/18	05/05/18	5	125	32,4
				28/05/18	28		49,9
000004255	2	LAJE	30/04/18	05/05/18	5	130	28,6
				28/05/18	28		47,4
000004256	2	LAJE	30/04/18	05/05/18	5	120	32,2
				28/05/18	28		50,2
000004257	2	LAJE	30/04/18	05/05/18	5	120	29,9
				28/05/18	28		48,6
000004258	2	LAJE	30/04/18	05/05/18	5	130	28,5
				28/05/18	28		49,7
000004262	2	LAJE	30/04/18	05/05/18	5	125	30,4
				28/05/18	28		49,3
000004263	2	LAJE	30/04/18	05/05/18	5	120	29,9
				28/05/18	28		50,9
000004264	2	LAJE	30/04/18	05/05/18	5	135	30,7
				28/05/18	28		51,0
000004265	2	LAJE	30/04/18	05/05/18	5	130	31,4
				28/05/18	28		52,6
000004268	2	LAJE	30/04/18	05/05/18	5	120	32,4
				28/05/18	28		55,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/10/2018