



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/05/2018 a 21/05/2018

Cliente: SPE SPAZIO MOREIRA LIMA E
Obra: OBRA 151 - SPAZIO MOREIRA LIMA
Endereço: AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 481 // 51.

Contrato

AC7550

Certificado N°

066082

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15101

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	L	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004389	2	L	21/05/18	28/05/18 18/06/18	07 28	120	32,8 40,4
000004391	2	LAJE	21/05/18	28/05/18 18/06/18	07 28	130	29,7 47,9
000004392	2	LAJE	21/05/18	28/05/18 18/06/18	07 28	130	29,1 48,3
000004393	2	LAJE	21/05/18	28/05/18 18/06/18	07 28	120	34,2 49,5
000004394	2	LAJE	21/05/18	28/05/18 18/06/18	07 28	130	29,8 45,1
000004396	2	LAJE	21/05/18	28/05/18 18/06/18	07 28	110	31,2 46,2
000004397	2	LAJE	21/05/18	28/05/18 18/06/18	07 28	115	30,7 46,9
000004399	2	LAJE	21/05/18	28/05/18 18/06/18	07 28	110	30,4 48,9
000004400	2	LAJE	21/05/18	28/05/18 18/06/18	07 28	120	29,6 45,6
000004402	2	LAJE	21/05/18	28/05/18 18/06/18	07 28	120	32,1 43,7
000004403	2	LAJE	21/05/18	28/05/18 18/06/18	07 28	130	31,6 47,3
000004404	2	LAJE	21/05/18	28/05/18 18/06/18	07 28	125	28,8 47,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/10/2018