



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/05/2018 a 30/05/2018

Cliente: SPE SPAZIO MOREIRA LIMA E  
Obra: OBRA 151 - SPAZIO MOREIRA LIMA  
Endereço: AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 481 // 51.

**Contrato**

AC7550

**Certificado N°**

066147

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15101

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004488	2	LAJE	30/05/18	04/06/18 27/06/18	5 28	130	30,5 42,5
000004491	2	LAJE	30/05/18	04/06/18 27/06/18	5 28	120	29,2 42,1
000004492	2	LAJE	30/05/18	04/06/18 27/06/18	5 28	120	29,5 43,7
000004493	2	LAJE	30/05/18	04/06/18 27/06/18	5 28	110	27,8 44,2
000004495	2	LAJE	30/05/18	04/06/18 27/06/18	5 28	120	29,9 47,9
000004496	2	LAJE	30/05/18	04/06/18 27/06/18	5 28	120	29,1 46,7
000004498	2	LAJE	30/05/18	04/06/18 27/06/18	5 28	115	26,4 47,7
000004501	2	LAJE	30/05/18	04/06/18 27/06/18	5 28	115	25,3 46,7
000004505	2	LAJE	30/05/18	04/06/18 27/06/18	5 28	130	25,5 41,8
000004507	2	LAJE	30/05/18	04/06/18 27/06/18	5 28	100	27,9 47,1
000004509	2	LAJE	30/05/18	04/06/18 27/06/18	5 28	130	25,3 42,1
000004512	2	LAJE	30/05/18	04/06/18 27/06/18	5 28	110	27,0 46,3
000004513	2	LAJE	30/05/18	04/06/18 27/06/18	5 28	100	29,1 45,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

26/10/2018