



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/06/2018 a 08/06/2018

Cliente: SPE SPAZIO MOREIRA LIMA E
Obra: OBRA 151 - SPAZIO MOREIRA LIMA
Endereço: AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 481 // 51.

Contrato

AC7550

Certificado N°

066243

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15101

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004599	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	05 28	120	26,9 46,4
000004602	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	5 28	120	26,6 44,6
000004603	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	5 28	110	27,4 45,9
000004605	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	5 28	120	27,5 43,0
000004607	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	5 28	125	29,0 48,4
000004609	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	5 28	110	29,5 45,9
000004610	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	5 28	125	30,0 45,0
000004612	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	5 28	120	27,3 42,5
000004614	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	5 28	115	30,8 48,2
000004615	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	5 28	140	28,2 44,0
000004617	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	5 28	100	32,6 52,4
000004618	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	5 28	110	29,9 48,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/10/2018