



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/06/2018 a 21/06/2018

Cliente: SPE SPAZIO MOREIRA LIMA E
Obra: OBRA 151 - SPAZIO MOREIRA LIMA
Endereço: AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 481 // 51.

Contrato

AC7550

Certificado N°

066378

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15101

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004763	2	LAJE	21/06/18	26/06/18	5	110	26,6
				19/07/18	28		41,3
000004764	2	LAJE	21/06/18	26/06/18	5	115	25,8
				19/07/18	28		35,1
000004766	2	LAJE	21/06/18	26/06/18	5	110	24,5
				19/07/18	28		43,2
000004767	2	LAJE	21/06/18	26/06/18	5	110	26,4
				19/07/18	28		37,4
000004771	2	LAJE	21/06/18	26/06/18	5	120	29,0
				19/07/18	28		44,9
000004773	2	LAJE	21/06/18	26/06/18	5	110	30,3
				19/07/18	28		35,2
000004775	2	LAJE	21/06/18	26/06/18	5	115	29,2
				19/07/18	28		43,9
000004776	2	LAJE	21/06/18	26/06/18	5	120	28,5
				19/07/18	28		39,3
000004777	2	LAJE	21/06/18	26/06/18	5	110	28,0
				19/07/18	28		38,8
000004779	2	LAJE	21/06/18	26/06/18	5	125	25,5
				19/07/18	28		32,2
000004782	2	LAJE	21/06/18	26/06/18	5	120	30,2
				19/07/18	28		37,4
000004784	2	LAJE	21/06/18	26/06/18	5	115	28,8
				19/07/18	28		42,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/10/2018