



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/07/2018 a 02/07/2018

Cliente: SPE SPAZIO MOREIRA LIMA E
Obra: OBRA 151 - SPAZIO MOREIRA LIMA
Endereço: AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 481 // 51.

Contrato

AC7550

Certificado N°

066486

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15101

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004965	2	LAJE	02/07/18	09/07/18	7	120	28,5
				30/07/18	28		45,7
000004967	2	LAJE	02/07/18	07/07/18	05	120	31,7
				30/07/18	28		44,2
000004968	2	LAJE	02/07/18	07/07/18	05	120	31,3
				30/07/18	28		48,8
000004971	2	LAJE	02/07/18	07/07/18	05	110	27,7
				30/07/18	28		45,7
000004972	2	LAJE	02/07/18	07/07/18	05	110	26,9
				30/07/18	28		36,6
000004975	2	LAJE	02/07/18	07/07/18	05	125	28,6
				30/07/18	28		40,4
000004976	2	LAJE	02/07/18	07/07/18	05	120	29,7
				30/07/18	28		44,7
000004977	2	LAJE	02/07/18	07/07/18	05	125	28,3
				30/07/18	28		41,1
000004982	2	LAJE	02/07/18	07/07/18	05	120	28,8
				30/07/18	28		49,7
000004984	2	LAJE	02/07/18	07/07/18	05	110	27,4
				30/07/18	28		45,5
000004986	2	LAJE	02/07/18	07/07/18	05	115	27,8
				30/07/18	28		49,5
000004993	2	LAJE	02/07/18	07/07/18	05	120	26,5
				30/07/18	28		46,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/10/2018