



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/02/2018 a 08/02/2018

Cliente: CONDOMINIO DO EDIFICIO RE  
Obra: CONDOMINIO DO EDIFICIO RECANTO DAS ROCHAS  
Endereço: RUA E S/Nº, QUADRA 15

**Contrato**

070554

**Certificado Nº**

065001

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15053

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004632	2	LAJE	08/02/18	15/02/18 15/02/18	7 7	120	32,1 33,5
000004633	2	LAJE	08/02/18	15/02/18 15/02/18	7 7	120	30,8 31,0
000004634	2	LAJE	08/02/18	15/02/18 15/02/18	7 7	130	38,2 35,0
000004635	2	LAJE	08/02/18	15/02/18 15/02/18	7 7	120	36,3 32,2
000004636	2	LJE	08/02/18	15/02/18 15/02/18	7 7	130	35,8 36,6
000004637	2	LAJE	08/02/18	15/02/18 15/02/18	7 7	120	36,3 35,3
000004638	2	LAJE	08/02/18	15/02/18 15/02/18	7 7	120	37,7 38,1
000004639	2	LAJE	08/02/18	15/02/18 15/02/18	7 7	120	36,3 31,3
000004640	2	LAJE	08/02/18	15/02/18 15/02/18	07 7	120	31,5 31,7
000004641	2	LAJE	08/02/18	15/02/18 15/02/18	7 7	120	32,4 35,1
000004644	2	LAJE	08/02/18	15/02/18 15/02/18	7 7	130	31,9 31,6
000004645	2	LAJE	08/02/18	15/02/18 15/02/18	7 7	120	36,5 32,6
000004646	2	LAJE	08/02/18	15/02/18 15/02/18	7 7	110	32,3 34,8
000004647	2	LAJE	08/02/18	15/02/18 15/02/18	7 7	130	35,0 32,8
000004648	2	LAJE	08/02/18	15/02/18 15/02/18	7 7	120	33,5 32,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

21/02/2018