



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/03/2018 a 26/03/2018

Cliente: CONDOMINIO DO EDIFICIO RE
Obra: CONDOMINIO DO EDIFICIO RECANTO DAS ROCHAS
Endereço: RUA E S/Nº, QUADRA 15

Contrato

070554

Certificado Nº

065478

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15053

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004928	1	LAJE	26/03/18	02/04/18	7	110	28,6
000004929	2	LAJE	26/03/18	02/04/18 02/04/18	7 7	120	29,5 28,9
000004930	2	LAJE	26/03/18	02/04/18 02/04/18	7 7	160	25,3 26,6
000004931	2	LAJE	26/03/18	02/04/18 02/04/18	7 7	130	26,3 27,6
000004932	2	LAJE	26/03/18	02/04/18 02/04/18	7 7	120	30,3 31,2
000004933	2	LAJE	26/03/18	02/04/18 02/04/18	7 7	130	29,5 29,7
000004934	2	LAJE	26/03/18	02/04/18 02/04/18	7 7	130	28,5 30,2
000004935	2	LAJE	26/03/18	02/04/18 02/04/18	7 7	120	29,3 29,9
000004936	2	LAJE	26/03/18	02/04/18 02/04/18	7 7	130	32,6 31,4
000004940	2	LAJE	26/03/18	02/04/18 02/04/18	7 7	100	33,1 33,3
000004941	2	LAJE	26/03/18	02/04/18 02/04/18	7 7	130	26,6 28,9
000004942	2	LAJE	26/03/18	02/04/18 02/04/18	7 7	140	28,7 28,9
000004943	2	LAJE	26/03/18	02/04/18 02/04/18	7 7	120	26,3 26,1
000004944	2	LAJE	26/03/18	02/04/18 02/04/18	7 7	120	27,1 26,0
000004946	2	LAJE	26/03/18	02/04/18 02/04/18	7 7	120	29,7 30,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)35201705
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/04/2018