



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/08/2019 a 28/08/2019

Cliente: ILHA DE VENEZA RESIDENCE
Obra: ILHA DE VENEZA
Endereço: ROD.DO SOL LOTE 22 QD21

Contrato

070626

Certificado N°

072146

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15978

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022535	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	120	24,8
000022536	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	100	25,1
000022537	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	110	23,9
000022538	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	115	25,6
000022539	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	120	24,3
000022540	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	125	23,2
000022541	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	110	23,0
000022542	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	130	24,5
000022543	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	120	23,4
000022544	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	130	23,4
000022545	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	110	24,5
000022546	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	110	23,7
000022547	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	115	22,9
000022549	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	120	23,0
000022550	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	130	21,8
000022551	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	130	21,2
000022552	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	125	21,0
000022553	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	140	23,8
000022554	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	120	22,0
000022555	1	LAJE	28/08/19	02/09/19	5	120	23,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/09/2019