



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/12/2019 a 19/12/2019

Cliente: ILHA DE VENEZA RESIDENCE
Obra: ILHA DE VENEZA
Endereço: ROD.DO SOL LOTE 22 QD21

Contrato

070626

Certificado N°

073815

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16527

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III+CPV	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023757	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	110	25,8
000023758	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	125	22,1
000023759	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	120	23,8
000023763	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	120	26,5
000023765	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	130	27,3
000023766	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	120	26,7
000023767	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	125	27,3
000023768	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	120	22,7
000023769	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	125	26,4
000023770	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	130	24,5
000023771	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	130	23,4
000023772	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	120	22,0
000023774	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	135	20,9
000023775	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	120	23,4
000023776	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	120	23,1
000023777	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	100	23,2
000023778	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	120	25,5
000023785	1	LAJE	19/12/19	24/12/19	5	100	23,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/01/2020