



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/03/2020 a 11/03/2020

Cliente: ILHA DE VENEZA RESIDENCE
Obra: ILHA DE VENEZA
Endereço: ROD.DO SOL LOTE 22 QD21

Contrato

070626

Certificado N°

074809

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16527

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024489	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	125	21,3
000024491	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	120	21,0
000024492	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	120	20,3
000024493	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	110	21,7
000024494	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	125	19,5
000024495	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	120	20,1
000024496	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	125	21,6
000024497	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	105	22,1
000024499	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	140	20,7
000024500	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	110	25,6
000024501	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	110	25,6
000024502	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	110	21,5
000024503	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	120	25,1
000024504	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	110	22,9
000024506	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	115	26,2
000024507	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	120	21,8
000024508	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	125	18,5
000024523	1	LAJE	11/03/20	16/03/20	5	120	21,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

18/03/2020