



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/05/2019 a 31/05/2019

Cliente: MAR CASPIO-SPE 050 EMPREE
Obra: MAR CASPIO
Endereço: ROD.DO SOL S/N

Contrato

070737

Certificado N°

070932

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16029

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021438	2	LAJE	31/05/19	03/06/19 28/06/19	3 28	125	28,7 45,8
000021443	2	LAJE	31/05/19	03/06/19 28/06/19	3 28	130	28,0 44,4
000021449	2	LAJE	31/05/19	03/06/19 28/06/19	3 28	130	25,9 42,9
000021453	2	LAJE	31/05/19	03/06/19 28/06/19	3 28	130	23,9 40,3
000021454	2	LAJE	31/05/19	03/06/19 28/06/19	3 28	120	27,6 48,4
000021457	2	LAJE	31/05/19	03/06/19 06/06/19	3 6	130	23,0 31,8
000021461	2	LAJE	31/05/19	03/06/19 28/06/19	3 28	130	23,7 40,4
000021464	2	LAJE	31/05/19	03/06/19 06/06/19	3 6	130	19,0 24,9
000021465	2	LAJE	31/05/19	03/06/19 28/06/19	3 28	120	25,1 45,2
000021468	2	LAJE	31/05/19	03/06/19 28/06/19	3 28	110	26,6 43,1
000021469	2	LAJE	31/05/19	03/06/19 28/06/19	3 28	130	24,2 42,0
000021470	2	LAJE	31/05/19	03/06/19 06/06/19	3 6	120	20,0 27,5
000021471	2	LAJE	31/05/19	03/06/19 28/06/19	3 28	120	23,8 39,8
000021472	2	LAJE	31/05/19	03/06/19 06/06/19	3 6	120	22,2 29,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/08/2019