



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/04/2018 a 10/04/2018

Cliente: CONDOMINIO MAR DO CARIBE  
Obra: OBRA MAR DO CARIBE  
Endereço: AV. ESTUDANTE JOSE JULIO DE SOUZA S/N

**Contrato**

070759

**Certificado N°**

065874

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15351

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015883	2	LAJE	10/04/18	08/05/18 08/05/18	28 28	115	44,7 43,7
000015884	2	LAJE	10/04/18	08/05/18 08/05/18	28 28	110	42,9 45,4
000015885	2	LAJE	10/04/18	08/05/18 08/05/18	28 28	130	42,8 43,6
000015887	2	LAJE	10/04/18	08/05/18 08/05/18	28 28	120	44,9 42,0
000015889	2	LAJE	10/04/18	08/05/18 08/05/18	28 28	125	45,2 44,3
000015891	2	LAJE	10/04/18	08/05/18 08/05/18	28 28	130	41,0 40,5
000015894	2	LAJE	10/04/18	08/05/18 08/05/18	28 28	140	41,0 39,4
000015899	2	LAJE	10/04/18	08/05/18 08/05/18	28 28	110	45,7 43,5
000015900	2	LAJE	10/04/18	08/05/18 08/05/18	28 28	130	40,2 40,2
000015902	2	LAJE	10/04/18	08/05/18 08/05/18	28 28	110	43,4 45,6
000015904	2	LAJE	10/04/18	08/05/18 08/05/18	28 28	160	45,8 33,3
000015906	2	LAJE	10/04/18	08/05/18 08/05/18	28 28	130	40,9 42,9
000015908	2	LAJE	10/04/18	08/05/18 08/05/18	28 28	125	36,4 34,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

17/10/2018