



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/04/2018 a 25/04/2018

Cliente: CONDOMINIO MAR DO CARIBE  
Obra: OBRA MAR DO CARIBE  
Endereço: AV. ESTUDANTE JOSE JULIO DE SOUZA S/N

**Contrato**

070759

**Certificado N°**

066030

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15351

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016060	2	LAJE	25/04/18	23/05/18 23/05/18	28 28	140	45,4 48,4
000016061	2	LAJE	25/04/18	23/05/18 23/05/18	28 28	120	46,5 45,9
000016062	2	LAJE	25/04/18	23/05/18 23/05/18	28 28	115	43,6 48,2
000016063	2	LAJE	25/04/18	23/05/18 23/05/18	28 28	115	47,3 46,8
000016064	2	LAJE	25/04/18	23/05/18 23/05/18	28 28	120	48,3 50,4
000016065	2	LAJE	25/04/18	23/05/18 23/05/18	28 28	130	42,7 46,2
000016066	2	LAJE	25/04/18	23/05/18 23/05/18	28 28	140	44,3 44,6
000016068	2	LAJE	25/04/18	23/05/18 23/05/18	28 28	130	43,3 43,3
000016069	2	LAJE	25/04/18	23/05/18 23/05/18	28 28	125	45,6 44,4
000016070	2	LAJE	25/04/18	23/05/18 23/05/18	28 28	120	44,8 45,3
000016072	2	LAJE	25/04/18	23/05/18 23/05/18	28 28	115	46,3 46,8
000016074	2	LAJE	25/04/18	23/05/18 23/05/18	28 28	120	46,3 46,9
000016076	2	LAJE	25/04/18	23/05/18 23/05/18	28 28	115	45,0 45,6
000016080	2	LAJE	25/04/18	23/05/18 23/05/18	28 28	110	42,2 40,9
000016083	2	LAJE	25/04/18	23/05/18 23/05/18	28 28	130	45,5 47,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

09/01/2019