



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/08/2018 a 29/08/2018

Cliente: CONDOMINIO MAR DO CARIBE  
Obra: OBRA MAR DO CARIBE  
Endereço: AV. ESTUDANTE JOSE JULIO DE SOUZA S/N

**Contrato**

070759

**Certificado N°**

067220

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15351

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017593	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	110	17,6
000017594	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	100	20,3
000017595	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	120	20,4
000017596	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	130	24,2
000017597	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	130	23,3
000017598	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	120	20,4
000017599	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	125	31,9
000017600	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	100	22,7
000017601	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	130	20,8
000017602	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	110	20,0
000017603	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	115	21,1
000017604	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	120	20,9
000017605	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	115	21,4
000017608	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	110	21,3
000017609	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	115	20,7
000017610	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	120	19,8
000017611	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	110	21,1
000017612	1	LAJE	29/08/18	05/09/18	07	105	19,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>RUPTURA TIPO "E"

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

12/09/2018