



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/09/2018 a 05/09/2018

Cliente: CONDOMINIO MAR DO CARIBE
Obra: OBRA MAR DO CARIBE
Endereço: AV. ESTUDANTE JOSE JULIO DE SOUZA S/N

Contrato

070759

Certificado N°

067312

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15351

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017684	2	LAJE	05/09/18	12/09/18 03/10/18	7 28	130	22,3 39,7
000017685	2	LAJE	05/09/18	12/09/18 03/10/18	7 28	110	22,6 41,6
000017686	2	LAJE	05/09/18	12/09/18 03/10/18	7 28	115	21,9 39,8
000017687	2	LAJE	05/09/18	12/09/18 03/10/18	7 28	100	21,7 40,8
000017689	2	LAJE	05/09/18	12/09/18 03/10/18	7 28	100	20,1 43,1
000017691	2	LAJE	05/09/18	12/09/18 03/10/18	7 28	115	21,2 40,2
000017692	2	LAJE	05/09/18	12/09/18 03/10/18	7 28	110	21,1 40,7
000017693	2	LAJE	05/09/18	12/09/18 03/10/18	7 28	110	20,0 40,6
000017694	2	LAJE	05/09/18	12/09/18 03/10/18	7 28	115	23,6 45,8
000017695	2	LAJE	05/09/18	12/09/18 03/10/18	7 28	120	22,4 44,8
000017696	2	LAJE	05/09/18	12/09/18 03/10/18	7 28	115	24,4 42,9
000017697	2	LAJE	05/09/18	12/09/18 03/10/18	7 28	110	23,8 44,0
000017698	2	LAJE	05/09/18	12/09/18 03/10/18	7 28	100	23,8 44,3
000017703	2	LAJE	05/09/18	12/09/18 03/10/18	7 28	125	20,5 42,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

17/10/2018