



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/09/2018 a 28/09/2018

Cliente: CONDOMINIO MAR DO CARIBE
Obra: OBRA MAR DO CARIBE
Endereço: AV. ESTUDANTE JOSE JULIO DE SOUZA S/N

Contrato

070759

Certificado N°

067656

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15606

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017940	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	120	28,7
000017941	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	125	25,7
000017942	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	130	29,7
000017943	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	120	28,2
000017944	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	120	26,6
000017945	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	135	24,8
000017946	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	135	28,3
000017947	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	120	26,9
000017948	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	130	29,1
000017949	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	125	27,3
000017951	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	120	30,1
000017954	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	120	27,3
000017955	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	130	28,9
000017956	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	125	26,5
000017958	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	120	24,9
000017959	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	120	25,9
000017960	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	120	25,9
000017961	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	115	26,0
000017962	1	LAJE	28/09/18	03/10/18	5	120	29,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/10/2018