



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/10/2018 a 05/10/2018

Cliente: CONDOMINIO MAR DO CARIBE
Obra: OBRA MAR DO CARIBE
Endereço: AV. ESTUDANTE JOSE JULIO DE SOUZA S/N

Contrato

070759

Certificado N°

067732

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15606

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018124	1	LAJE	05/10/18	10/10/18	5	130	17,0
000018126	1	LAJE	05/10/18	10/10/18	5	125	18,2
000018127	1	LAJE	05/10/18	10/10/18	5	140	15,8
000018128	1	LAJE	05/10/18	11/10/18	6	130	21,9
000018130	1	LAJE	05/10/18	10/10/18	5	115	17,3
000018133	1	LAJE	05/10/18	10/10/18	5	130	17,7
000018135	1	PISO	05/10/18	11/10/18	6	140	19,9
000018138	1	LAJE	05/10/18	12/10/18	7	125	24,8
000018141	1	LAJE	05/10/18	12/10/18	7	115	22,8
000018148	1	LAJE	05/10/18	15/10/18	10	120	28,4
000018151	1	LAJE	05/10/18	15/10/18	10	110	30,3
000018153	1	LAJE	05/10/18	15/10/18	10	140	27,9
000018155	1	LAJE	05/10/18	15/10/18	10	110	28,0
000018157	1	LAJE	05/10/18	15/10/18	10	115	29,0
000018160	1	LAJE	05/10/18	15/10/18	10	130	25,7
000018161	1	LAJE	05/10/18	15/10/18	10	120	25,9
000018163	1	LAJE	05/10/18	15/10/18	10	120	26,0
000018165	1	LAJE	05/10/18	15/10/18	10	115	29,1
000018167	1	LAJE	05/10/18	15/10/18	10	120	25,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/10/2018