



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/10/2018 a 19/10/2018

Cliente: CONDOMINIO MAR DO CARIBE
Obra: OBRA MAR DO CARIBE
Endereço: AV. ESTUDANTE JOSE JULIO DE SOUZA S/N

Contrato

070759

Certificado N°

067881

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16038

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII40/C PVRS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018355	2	LAJE	19/10/18	24/10/18 25/10/18	5 6	120	21,1 0,0
000018357	2	LAJE	19/10/18	24/10/18 25/10/18	5 6	130	22,6 0,0
000018359	2	LAJE	19/10/18	24/10/18 25/10/18	5 6	120	25,5 0,0
000018360	2	LAJE	19/10/18	24/10/18 25/10/18	5 6	110	26,6 0,0
000018361	2	LAJE	19/10/18	24/10/18 25/10/18	5 6	110	24,0 0,0
000018363	2	LAJE	19/10/18	24/10/18 25/10/18	5 6	115	24,8 0,0
000018365	2	LAJE	19/10/18	24/10/18 25/10/18	5 6	130	21,6 0,0
000018367	2	LAJE	19/10/18	24/10/18 25/10/18	5 6	125	23,3 0,0
000018368	2	LAJE	19/10/18	24/10/18 25/10/18	5 6	110	23,5 0,0
000018370	2	LAJE	19/10/18	24/10/18 25/10/18	5 6	125	21,1 0,0
000018372	2	LAJE	19/10/18	24/10/18 25/10/18	5 6	115	23,2 0,0
000018373	2	LAJE	19/10/18	24/10/18 25/10/18	5 6	125	20,1 0,0
000018375	2	LAJE	19/10/18	24/10/18 25/10/18	5 6	110	23,8 0,0
000018379	2	LAJE	19/10/18	24/10/18 25/10/18	5 6	120	22,0 0,0
000018380	2	LAJE	19/10/18	24/10/18 25/10/18	5 6	115	24,8 0,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

25/10/2018