



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 13/12/2018 a 13/12/2018

Cliente: CONDOMINIO MAR DO CARIBE
Obra: OBRA MAR DO CARIBE
Endereço: AV. ESTUDANTE JOSE JULIO DE SOUZA S/N

Contrato

070759

Certificado N°

068434

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III/CPV	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018995	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	120	27,0
000018996	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	110	28,8
000018998	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	120	25,2
000019000	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	115	27,0
000019004	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	130	25,3
000019005	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	140	26,0
000019006	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	130	24,8
000019007	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	105	28,5
000019010	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	120	25,3
000019011	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	110	25,7
000019013	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	110	26,5
000019014	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	100	27,0
000019015	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	115	25,2
000019017	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	130	24,9
000019019	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	110	25,1
000019020	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	120	27,1
000019023	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	120	26,9
000019025	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	100	29,3
000019026	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	110	26,0
000019027	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	95	28,9
000019028	1	LAJE	13/12/18	18/12/18	5	120	29,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

16/01/2019