



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/04/2024 a 13/03/2025

Cliente: EMPREITEIRA PAULISTANA EN  
Obra: OBRA DA LIGHT  
Endereço: ESTRADA DOS MACARAJAS, S/N

**Contrato**

CA8959

**Certificado N°**

071248

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:11812

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20	CP III 40 RS	100+-20	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017930	3	NAO INFORMADO	08/04/24	15/04/24	07	125	21,2
				06/05/24	28		24,0
				06/05/24	28		26,7
000025666	2	-	24/02/25	03/03/25	7	120	19,5
				24/03/25	28		21,1
000025876	2	-	05/03/25	12/03/25	7	120	22,1
				02/04/25	28		29,1
000026110	2	-	13/03/25	20/03/25	7	120	15,2
				10/04/25	28		22,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)33951777  
RUA CARLOS SEIDL - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ  
CGC 27.364.421/0033-35 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

21/04/2025