



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/11/2018 a 14/11/2018

Cliente: RG EMPREENDIMENTOS IMOBIL
Obra: CONST. PREDIO DE POS GRADUACAO EM INFORMATICA
Endereço: AV. FERNANDO FERRARI - CAMPUS DA UFES

Contrato

AC7623

Certificado N°

068220

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15779

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007173	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	120	20,3
000007174	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	130	20,7
000007177	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	125	20,6
000007179	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	115	20,0
000007180	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	125	20,2
000007181	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	130	20,4
000007182	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	120	21,8
000007183	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	150	21,6
000007184	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	100	23,0
000007186	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	120	22,9
000007189	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	120	21,9
000007191	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	125	20,8
000007192	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	130	19,9
000007195	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	130	20,0
000007197	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	125	20,8
000007199	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	110	20,0
000007202	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	105	21,5
000007206	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	110	20,1
000007214	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	140	20,1
000007217	1	LAJE	14/11/18	21/11/18	07	110	20,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/11/2018