



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 09/11/2022 a 09/11/2022

Cliente: RG EMPREENDIMENTOS E ENGE
Obra: OBRA DA EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEAO
Endereço: AVENIDA BNH, S/N

Contrato

AC8259

Certificado N°

091047

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16911

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000029866	2	PISO	09/11/22	07/12/22 07/12/22	28 28	120	44,8 41,2
000029867	2	PISO	09/11/22	07/12/22 07/12/22	28 28	120	42,8 41,0
000029868	2	PISO	09/11/22	07/12/22 07/12/22	28 28	130	42,4 40,6
000029869	2	PISO	09/11/22	07/12/22 07/12/22	28 28	120	40,9 38,0
000029870	2	PISO	09/11/22	07/12/22 07/12/22	28 28	120	44,5 42,1
000029872	2	PISO	09/11/22	07/12/22 07/12/22	28 28	120	40,5 40,0
000029873	2	LAJE	09/11/22	07/12/22 07/12/22	28 28	140	36,6 37,6
000029874	2	PISO	09/11/22	07/12/22 07/12/22	28 28	115	38,0 37,9
000029875	2	PISO	09/11/22	07/12/22 07/12/22	28 28	130	41,5 40,5
000029876	2	PISO	09/11/22	07/12/22 07/12/22	28 28	120	41,4 40,3
000029877	2	LAJE DE PISO	09/11/22	07/12/22 07/12/22	28 28	130	38,1 36,6
000029878	2	LAJE DE PISO	09/11/22	07/12/22 07/12/22	28 28	130	35,9 35,4
000029879	2	LAJE DE PISO	09/11/22	07/12/22 07/12/22	28 28	120	34,7 35,0
000029882	2	PISO	09/11/22	07/12/22 07/12/22	28 28	130	39,2 37,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

12/12/2022