



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/01/2019 a 16/01/2019

Cliente: INDICO EMPREENDIMENTOS E
Obra: OBRA DA INDICO
Endereço: RUA LEOCADIA PEDRA DOS SANTOS, 115.

Contrato

AC7683

Certificado N°

069158

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16011

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008143	2	LAJE	16/01/19	13/02/19	28	130	44,1
				13/02/19	28		47,0
000008145	2	LAJE	16/01/19	13/02/19	28	120	43,4
				13/02/19	28		43,7
000008147	2	LAJE	16/01/19	13/02/19	28	140	45,2
				13/02/19	28		42,6
000008149	2	LAJE	16/01/19	13/02/19	28	120	45,3
				13/02/19	28		43,6
000008151	2	LAJE	16/01/19	13/02/19	28	120	43,3
				13/02/19	28		45,8
000008153	2	LAJE	16/01/19	13/02/19	28	125	49,0
				13/02/19	28		49,6
000008155	3	LAJE	16/01/19	13/02/19	28	115	48,7
				13/02/19	28		46,8
				16/01/19	0		0,0
000008157	2	LAJE	16/01/19	13/02/19	28	120	42,9
				13/02/19	28		40,9
000008159	2	LAJE	16/01/19	13/02/19	28	120	41,8
				13/02/19	28		45,7
000008161	2	LAJE	16/01/19	13/02/19	28	130	45,9
				13/02/19	28		48,0
000008163	2	LAJE	16/01/19	13/02/19	28	130	41,1
				13/02/19	28		43,7
000008165	2	LAJE	16/01/19	13/02/19	28	120	46,7
				13/02/19	28		45,7
000008167	2	LAJE	16/01/19	13/02/19	28	135	49,2
				13/02/19	28		46,1
000008169	2	LAJE	16/01/19	13/02/19	28	125	44,8
				13/02/19	28		47,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

01/04/2019