



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/03/2019 a 25/03/2019

Cliente: INDICO EMPREENDIMENTOS E  
Obra: OBRA DA INDICO  
Endereço: RUA LEOCADIA PEDRA DOS SANTOS, 115.

**Contrato**

AC7683

**Certificado N°**

070068

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15049

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009236	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	130	26,9
000009237	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	125	26,7
000009240	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	135	25,0
000009241	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	130	25,5
000009244	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	130	25,5
000009246	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	125	24,9
000009247	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	130	25,1
000009248	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	120	29,4
000009249	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	120	28,0
000009251	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	1301	27,7
000009254	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	125	27,4
000009259	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	140	24,0
000009261	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	140	27,7
000009263	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	130	25,7
000009267	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	140	27,1
000009269	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	130	27,8
000009272	1	LAJE	25/03/19	01/04/19	7	160	26,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

01/04/2019