



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/04/2019 a 10/04/2019

Cliente: INDICO EMPREENDIMENTOS E
Obra: OBRA DA INDICO
Endereço: RUA LEOCADIA PEDRA DOS SANTOS, 115.

Contrato

AC7683

Certificado N°

070235

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15049

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009516	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	120	22,8
000009517	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	130	20,3
000009518	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	110	21,2
000009519	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	130	20,7
000009521	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	130	20,4
000009522	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	115	21,5
000009523	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	120	20,9
000009524	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	125	26,0
000009525	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	130	20,1
000009526	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	140	20,3
000009528	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	130	23,7
000009530	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	120	21,1
000009533	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	130	20,5
000009534	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	125	20,3
000009535	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	140	20,1
000009536	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	120	21,5
000009537	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	125	20,1
000009538	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	120	20,8
000009539	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	130	20,1
000009540	1	LAJE	10/04/19	15/04/19	5	140	21,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

07/05/2019