



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 12/06/2018 a 14/06/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

066526

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15797

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	240+-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004638	2	ESTACA	12/06/18	10/07/18 10/07/18	28 28	270	44,6 44,1
000004642	2	ESTACA	12/06/18	10/07/18 10/07/18	28 28	275	40,3 39,3
000004644	2	ESTACA	12/06/18	10/07/18 10/07/18	28 28	265	46,4 44,2
000004647	2	ESTACA	12/06/18	10/07/18 10/07/18	28 28	260	48,0 50,2
000004648	2	ESTACA	12/06/18	10/07/18 10/07/18	28 28	270	45,7 45,9
000004651	2	ESTACA	13/06/18	11/07/18 11/07/18	28 28	270	43,2 42,7
000004655	2	ESTACA	13/06/18	11/07/18 11/07/18	28 28	265	42,7 40,4
000004656	2	ESTACA	13/06/18	11/07/18 11/07/18	28 28	260	43,2 43,9
000004657	2	ESTACA	13/06/18	11/07/18 11/07/18	28 28	265	42,9 41,7
000004660	2	ESTACA	13/06/18	11/07/18 11/07/18	28 28	260	44,5 45,4
000004663	2	ESTACA	14/06/18	12/07/18 12/07/18	28 28	260	48,4 48,2
000004666	2	ESTACA	14/06/18	12/07/18 12/07/18	28 28	260	41,2 43,7
000004670	2	ESTACA	14/06/18	12/07/18 12/07/18	28 28	260	43,6 44,4
000004672	2	ESTACA	14/06/18	12/07/18 12/07/18	28 28	265	42,7 42,5
000004675	2	ESTACA	14/06/18	12/07/18 12/07/18	28 28	265	43,8 44,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/05/2019