



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/08/2018 a 16/08/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

067351

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15808

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	240+/-30	ESTACA	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005780	2	ESTACA	15/08/18	12/09/18	28	270	49,1
				12/09/18	28		47,2
000005786	2	ESTACA	15/08/18	12/09/18	28	260	46,2
				12/09/18	28		42,8
000005794	2	ESTACA	15/08/18	12/09/18	28	270	48,7
				12/09/18	28		51,1
000005799	2	ESTACA	15/08/18	12/09/18	28	250	47,4
				12/09/18	28		45,6
000005804	2	ESTACA	15/08/18	12/09/18	28	260	46,1
				12/09/18	28		43,4
000005807	2	ESTACA	16/08/18	13/09/18	28	260	47,8
				13/09/18	28		46,5
000005814	2	ESTACA	16/08/18	13/09/18	28	250	49,1
				13/09/18	28		49,0
000005820	2	ESTACA	16/08/18	13/09/18	28	265	44,7
				13/09/18	28		46,6
000005827	2	ESTACA	16/08/18	13/09/18	28	250	43,4
				13/09/18	28		41,1
000005831	2	ESTACA	16/08/18	13/09/18	28	270	43,1
				13/09/18	28		43,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/05/2019