



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/11/2018 a 08/11/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

068855

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16042

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	250+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007046	2	ESTACA	06/11/18	04/12/18 04/12/18	28 28	260	47,1 47,0
000007047	2	ESTACA	06/11/18	04/12/18 04/12/18	28 28	260	48,3 46,8
000007051	2	ESTACA	06/11/18	04/12/18 04/12/18	28 28	255	52,4 54,0
000007055	2	ESTACA	06/11/18	04/12/18 04/12/18	28 28	260	50,1 49,6
000007059	2	ESTACA	06/11/18	04/12/18 04/12/18	28 28	270	47,3 46,0
000007060	2	ESTACA	07/11/18	05/12/18 05/12/18	28 28	260	51,9 50,1
000007061	2	ESTACA	07/11/18	05/12/18 05/12/18	28 28	260	57,4 53,6
000007063	2	ESTACA	07/11/18	05/12/18 05/12/18	28 28	275	42,2 42,6
000007068	2	ESTACA	07/11/18	05/12/18 05/12/18	28 28	250	54,2 50,3
000007070	2	ESTACA	07/11/18	05/12/18 05/12/18	28 28	265	53,2 50,4
000007074	2	ESTACA	07/11/18	05/12/18 05/12/18	28 28	270	44,5 43,6
000007078	2	ESTACA	07/11/18	05/12/18 05/12/18	28 28	260	49,9 47,0
000007084	2	ESTACA	08/11/18	06/12/18 06/12/18	28 28	260	50,9 51,3
000007085	2	ESTACA	08/11/18	06/12/18 06/12/18	28 28	260	50,4 49,5
000007088	2	ESTACA	08/11/18	06/12/18 06/12/18	28 28	265	44,2 48,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/05/2019