



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/11/2018 a 22/11/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

068881

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16042

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	250+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007176	2	ESTACA	14/11/18	12/12/18 12/12/18	28 28	260	44,9 45,8
000007178	2	ESTACA	14/11/18	12/12/18 12/12/18	28 28	260	45,5 44,8
000007185	2	ESTACA	14/11/18	12/12/18 12/12/18	28 28	250	56,6 53,1
000007193	2	ESTACA	14/11/18	12/12/18 12/12/18	28 28	270	49,0 50,1
000007201	2	ESTACA	14/11/18	12/12/18 12/12/18	28 28	250	50,7 51,8
000007230	2	ESTACA	16/11/18	14/12/18 14/12/18	28 28	265	52,8 53,1
000007232	2	ESTACA	16/11/18	14/12/18 14/12/18	28 28	260	53,2 50,0
000007280	2	ESTACA	21/11/18	19/12/18 19/12/18	28 28	260	45,1 48,3
000007282	2	ESTACA	21/11/18	19/12/18 19/12/18	28 28	265	47,8 51,5
000007287	2	ESTACA	21/11/18	19/12/18 19/12/18	28 28	270	47,5 52,4
000007289	2	ESTACA	21/11/18	19/12/18 19/12/18	28 28	260	49,8 50,0
000007295	2	ESTACA	21/11/18	19/12/18 19/12/18	28 28	250	48,7 43,9
000007297	2	ESTACA	22/11/18	20/12/18 20/12/18	28 28	260	47,9 47,1
000007298	2	ESTACA	22/11/18	20/12/18 20/12/18	28 28	250	54,2 52,8
000007301	2	ESTACA	22/11/18	20/12/18 20/12/18	28 28	260	52,6 56,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/05/2019