



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/11/2018 a 28/11/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

068935

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16042

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	250+/-30	ESTACA	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007317	2	ESTACA	23/11/18	21/12/18 21/12/18	28 28	260	59,3 50,2
000007318	2	ESTACA	23/11/18	21/12/18 21/12/18	28 28	255	49,7 52,2
000007331	2	ESTACA	23/11/18	21/12/18 21/12/18	28 28	265	55,4 53,7
000007335	2	ESTACA	23/11/18	30/11/18 21/12/18	7 28	260	26,7 51,3
000007350	2	ESTACA	26/11/18	24/12/18 24/12/18	28 28	250	48,4 49,3
000007354	2	ESTACA	26/11/18	24/12/18 24/12/18	28 28	260	48,4 49,7
000007387	2	ESTACA	28/11/18	26/12/18 26/12/18	28 28	250	46,6 54,0
000007391	2	ESTACA	28/11/18	26/12/18 26/12/18	28 28	260	50,7 50,0
000007393	2	ESTACA	28/11/18	26/12/18 26/12/18	28 28	250	47,4 45,8
000007397	2	ESTACA	28/11/18	26/12/18 26/12/18	28 28	265	42,5 45,0
000007401	2	ESTACA	28/11/18	26/12/18 26/12/18	28 28	260	52,3 51,0
000007404	2	ESTACA	28/11/18	26/12/18 26/12/18	28 28	260	56,3 54,9
000007405	2	ESTACA	28/11/18	26/12/18 26/12/18	28 28	260	52,7 52,0
000007407	2	ESTACA	28/11/18	26/12/18 26/12/18	28 28	250	56,4 54,4
000007408	2	ESTACA	28/11/18	26/12/18 26/12/18	28 28	250	55,7 57,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/05/2019