



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/04/2019 a 05/04/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

070172

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009430	2	LAJE	05/04/19	09/04/19 03/05/19	4 28	120	25,2 37,5
000009431	2	LAJE	05/04/19	09/04/19 03/05/19	4 28	125	25,0 36,4
000009432	2	LAJE	05/04/19	09/04/19 03/05/19	4 28	130	25,3 38,0
000009433	2	LAJE	05/04/19	09/04/19 03/05/19	4 28	130	25,0 38,6
000009434	2	LAJE	05/04/19	09/04/19 03/05/19	4 28	130	24,6 39,4
000009435	2	LAJE	05/04/19	09/04/19 03/05/19	4 28	130	27,3 40,2
000009436	2	LAJE	05/04/19	09/04/19 03/05/19	4 28	125	25,1 38,8
000009437	2	LAJE	05/04/19	09/04/19 03/05/19	4 28	120	29,2 42,6
000009438	2	LAJE	05/04/19	09/04/19 03/05/19	4 28	120	27,8 36,4
000009439	2	LAJE	05/04/19	09/04/19 03/05/19	4 28	110	25,7 40,5
000009440	2	LAJE	05/04/19	09/04/19 03/05/19	4 28	125	27,2 36,6
000009441	2	LAJE	05/04/19	09/04/19 03/05/19	4 28	125	27,0 38,4
000009443	2	LAJE	05/04/19	09/04/19 03/05/19	4 28	115	28,4 37,0
000009444	2	LAJE	05/04/19	09/04/19 03/05/19	4 28	115	26,1 35,1
000009445	2	LAJE/PILARES	05/04/19	09/04/19 03/05/19	4 28	120	28,7 39,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

17/05/2019