



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/03/2019 a 19/03/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

070274

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16125

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009087	2	BLOCO	14/03/19	11/04/19 11/04/19	28 28	110	35,1 34,7
000009094	2	BLOCO	14/03/19	11/04/19 11/04/19	28 28	110	40,3 41,0
000009107	2	BLOCO	15/03/19	12/04/19 12/04/19	28 28	100	32,0 36,9
000009108	2	BLOCOS	15/03/19	12/04/19 12/04/19	28 28	110	34,8 33,6
000009109	2	BLOCOS	15/03/19	12/04/19 12/04/19	28 28	100	34,1 33,7
000009110	2	BLOCO	15/03/19	12/04/19 12/04/19	28 28	100	35,3 33,4
000009111	2	BLOCO	15/03/19	12/04/19 12/04/19	28 28	110	30,7 32,3
000009112	2	BLOCO	15/03/19	12/04/19 12/04/19	28 28	110	34,0 32,8
000009114	2	BLOCO	15/03/19	12/04/19 12/04/19	28 28	130	32,6 31,9
000009140	2	BLOCO	19/03/19	16/04/19 16/04/19	28 28	120	30,3 31,3
000009141	2	BLOCO	19/03/19	16/04/19 16/04/19	28 28	130	32,3 31,5
000009142	2	BLOCO	19/03/19	16/04/19 16/04/19	28 28	140	30,6 30,3
000009144	2	BLOCO	19/03/19	16/04/19 16/04/19	28 28	130	34,5 32,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/05/2019