



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/04/2019 a 16/04/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

070388

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009637	2	LAJE	16/04/19	22/04/19 14/05/19	6 28	115	29,3 42,3
000009638	2	LAJE	16/04/19	22/04/19 14/05/19	6 28	115	33,9 40,2
000009640	2	LAJE	16/04/19	22/04/19 14/05/19	6 28	120	31,6 42,4
000009641	2	LAJE	16/04/19	22/04/19 14/05/19	6 28	125	31,2 41,0
000009642	2	LAJE	16/04/19	22/04/19 14/05/19	6 28	130	29,1 38,1
000009643	2	LAJE	16/04/19	22/04/19 14/05/19	6 28	125	30,1 37,2
000009644	2	LAJE	16/04/19	22/04/19 14/05/19	6 28	130	28,7 36,6
000009645	1	LAJE	16/04/19	22/04/19	6	140	27,6
000009646	2	LAJE	16/04/19	22/04/19 14/05/19	6 28	130	29,1 37,3
000009647	2	LAJE	16/04/19	22/04/19 14/05/19	6 28	120	29,1 38,1
000009648	2	LAJE	16/04/19	22/04/19 14/05/19	6 28	125	32,0 37,7
000009649	2	LAJE	16/04/19	22/04/19 14/05/19	6 28	120	30,9 40,5
000009652	2	LAJE	16/04/19	22/04/19 14/05/19	6 28	125	33,4 42,0
000009654	2	LAJE	16/04/19	22/04/19 14/05/19	6 28	120	31,2 39,8
000009658	2	LAJE	16/04/19	22/04/19 14/05/19	6 28	110	29,6 38,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

17/05/2019