



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/05/2019 a 16/05/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

070759

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16046

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010097	2	LAJE	16/05/19	20/05/19	4	130	26,4
				13/06/19	28		48,2
000010098	2	LAJE	16/05/19	20/05/19	4	130	24,2
				13/06/19	28		46,3
000010101	2	LAJE	16/05/19	20/05/19	4	115	24,3
				13/06/19	28		46,6
000010102	2	LAJE	16/05/19	20/05/19	4	130	26,4
				13/06/19	28		46,2
000010103	2	LAJE	16/05/19	20/05/19	4	125	24,4
				13/06/19	28		48,7
000010104	2	LAJE	16/05/19	20/05/19	4	130	24,0
				13/06/19	28		47,2
000010106	2	LAJE	16/05/19	20/05/19	4	120	24,1
				13/06/19	28		42,5
000010107	2	LAJE	16/05/19	20/05/19	4	110	26,3
				13/06/19	28		48,2
000010108	2	LAJE	16/05/19	20/05/19	4	110	24,2
				13/06/19	28		46,1
000010109	2	LAJE	16/05/19	20/05/19	4	120	23,6
				13/06/19	28		45,3
000010110	2	LAJE	16/05/19	20/05/19	4	130	23,3
				13/06/19	28		46,5
000010111	2	LAJE	16/05/19	20/05/19	4	125	24,9
				13/06/19	28		44,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

25/06/2019