



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/05/2019 a 31/05/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

070959

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III/CPV	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010361	2	LAJE	31/05/19	04/06/19 28/06/19	4 28	110	28,3 46,6
000010362	2	LAJE	31/05/19	04/06/19 28/06/19	4 28	120	24,5 40,0
000010363	2	LAJE	31/05/19	04/06/19 28/06/19	4 28	120	21,9 43,1
000010365	2	LAJE	31/05/19	04/06/19 28/06/19	4 28	110	26,5 52,8
000010366	2	LAJE	31/05/19	04/06/19 28/06/19	4 28	120	28,3 50,9
000010368	2	LAJE	31/05/19	04/06/19 28/06/19	4 28	120	24,7 43,8
000010370	2	LAJE	31/05/19	04/06/19 28/06/19	4 28	120	27,0 48,4
000010371	2	LAJE	31/05/19	04/06/19 28/06/19	4 28	125	27,7 50,1
000010375	2	LAJE	31/05/19	04/06/19 28/06/19	4 28	120	25,0 48,7
000010377	2	LAJE	31/05/19	04/06/19 28/06/19	4 28	110	26,6 49,1
000010378	2	LAJE	31/05/19	04/06/19 28/06/19	4 28	115	26,8 45,7
000010379	2	LAJE	31/05/19	04/06/19 28/06/19	4 28	110	27,1 48,1
000010382	2	LAJE	31/05/19	04/06/19 28/06/19	4 28	115	27,5 49,3
000010386	2	LAJE	31/05/19	04/06/19 28/06/19	4 28	125	20,9 45,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/07/2019