



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 27/06/2019 a 27/06/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

071271

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010746	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	120	26,8 42,0
000010747	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	120	24,7 42,1
000010748	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	125	25,2 39,1
000010749	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	120	25,5 45,5
000010750	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	110	24,6 43,3
000010751	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	105	23,9 41,4
000010752	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	120	25,6 45,8
000010753	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	115	23,7 45,2
000010754	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	110	21,4 42,3
000010755	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	120	22,6 44,5
000010756	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	130	23,8 40,3
000010757	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	110	23,5 43,6
000010758	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	100	27,0 46,1
000010760	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	110	22,3 41,8
000010761	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	120	27,3 48,7
000010764	2	LAJE	27/06/19	01/07/19 25/07/19	4 28	110	28,6 44,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/01/2022