



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/07/2019 a 08/07/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

071450

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III/CPV	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010927	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	120	22,1
000010928	1	LAJE	08/07/19	15/07/19	4	130	24,9
000010930	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	110	22,7
000010931	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	120	21,2
000010932	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	110	21,6
000010935	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	120	21,1
000010937	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	110	23,4
000010945	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	120	21,0
000010947	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	110	20,7
000010948	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	130	20,5
000010950	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	110	21,8
000010951	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	120	21,6
000010952	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	120	20,4
000010953	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	140	20,8
000010954	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	130	20,8
000010956	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	110	21,2
000010957	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	130	21,0
000010958	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	125	22,5
000010959	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	110	20,5
000010960	1	LAJE	08/07/19	12/07/19	4	130	20,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/08/2019